

Tabla N° 1: Parámetros evaluados Distrito Moquegua

Código de Laboratorio de Salud Ambiental	Fecha de Muestreo	Punto de Muestreo	Localidad	IPRESS	Cloro Residual (mg/L)	Parámetros de Calidad Organoléptica				Coordenadas UTM			
						Turbidez (NTU)	T (°C)	CND (µS/cm)	TDS (mg/L)	pH	Este	Norte	Alt.
3305-3253-2021	07/12/21	P.S. "La Bodeguita"	El Valle	P.S. Bodeguita	1.81	--	25.8	452.0	226.0	6.987	0292456	8816389	1273
3367-3367-2021	14/12/21	Comedor "Señor de Locumba"	San Antonio	C.S. San Antonio	1.36	0.19	21.3	370.00	185.00	7.854	0293682	8096563	1382
3368-3368-2021	14/12/21	Comedor "8 de Diciembre"	San Antonio	C.S. San Antonio	0.78	0.22	23.5	360.00	150.00	7.958	0293984	8096532	1362
3369-3369-2021	14/12/21	Asoc. "Javier Pérez de Cuellar", G-9	San Antonio	C.S. San Antonio	1.20	0.24	22.5	378.00	189.00	8.210	0293680	8096566	1231
3370-3370-2021	14/12/21	Comedor "11 de Diciembre"	San Antonio	C.S. San Antonio	0.95	0.23	23.6	368.00	184.00	7.846	0292249	8096696	1303
3371-3371-2021	14/12/21	Comedor Popular "La Floresta"	San Antonio	C.S. San Antonio	1.16	0.18	19.6	354.00	182.00	8.120	0292456	8096389	1273
3376-3376-2021	14/12/21	Reservorio R-13, Los Angeles	Los Angeles	P.S. Los Angeles	0.92	0.71	18.0	495.00	248.00	7.641	0293491	8097575	1670
3377-3377-2021	14/12/21	Estuquiña Tienda Sta. Nancy	Los Angeles	P.S. Los Angeles	1.82	3.95	24.0	365.00	183.00	7.646	0297030	8100776	1537
3378-3378-2021	14/12/21	Urb. Naranjal A-2 (tienda)	Alto La Villa	P.S. Los Angeles	1.48	0.66	15.0	344.00	172.00	7.536	0294820	8099449	1393
3379-3379-2021	14/12/21	P.S. "Los Angeles", Calle San Martín S/N	Los Angeles	P.S. Los Angeles	1.90	3.55	20.0	343.00	172.00	7.635	0294809	8099316	1532
3442-3390-2021	21/12/21	Parque de Calle Omate (frente jardín C. de Jesús), Calle Omate S/N	Moquegua	C.S. M. Central	1.19	0.17	19.2	613.00	306.50	7.026	0293797	8097988	1364
3443-3391-2021	21/12/21	Parque de la Urb. Jose Carlos Maritégui	Moquegua	C.S. M. Central	1.71	0.17	19.8	632.00	326.00	7.105	0293634	8098454	1339
3444-3392-2021	21/12/21	Parque de las 50 casas	Moquegua	C.S. M. Central	1.03	0.08	23.1	780.00	390.00	6.839	0294651	8098494	1373
3445-3393-2021	21/12/21	Plaza de Armas, Calle Avacuccho Sta. cuadra	Moquegua	C.S. M. Central	1.68	0.26	24.6	619.00	309.50	6.972	0294229	8097970	1378
3446-3394-2021	21/12/21	Reservorio R-1	Moquegua	C.S. M. Central	1.49	0.10	21.1	806.00	403.00	6.801	0294884	8098340	1467
3447-3395-2021	21/12/21	Asociación "29 de Enero", D-18	Chen Chen	C.S. Chen Chen	1.65	0.23	22.3	366.00	183.00	7.056	0296176	8097400	1508
3448-3396-2021	21/12/21	Asociación "Santa Elena", A-10 (venta de palos)	Chen Chen	C.S. Chen Chen	1.80	0.11	22.0	352.00	176.00	7.039	0295782	8097551	1505
3449-3397-2021	21/12/21	Asociación "Hipólito Palao", V-16	Chen Chen	C.S. Chen Chen	1.67	0.28	24.3	315.00	157.50	7.010	0296102	8097684	1483
3450-3398-2021	21/12/21	Asociación "Fundo Granja Avicola", Mz. 1-1D	Chen Chen	C.S. Chen Chen	1.73	0.13	23.6	370.00	185.00	7.014	0296173	8097459	1496
3491-3439-2021	28/12/21	Calle San Cristobal N° 210	Mcal. Nieto	C.S. Mcal. Nieto	1.62	0.49	24.4	326.00	163.00	7.758	0294830	8098178	1462
3492-3440-2021	28/12/21	Calle Ilo N° 1348	Mcal. Nieto	C.S. Mcal. Nieto	1.94	0.57	23.2	344.00	172.00	7.662	0295015	8097960	1434
3493-3441-2021	28/12/21	Calle San Martín N° 105	Mcal. Nieto	C.S. Mcal. Nieto	1.68	0.46	23.7	352.00	176.00	7.664	0295193	8098398	1449
3494-3442-2021	28/12/21	C.S. "Mariscal Nieto", Calle Ilo S/N	Mcal. Nieto	C.S. Mcal. Nieto	1.98	0.56	24.4	338.00	169.00	7.678	0294865	8098120	1431
3495-3443-2021	28/12/21	Grifo "Chen Chen", Calle Ilo S/N	Mcal. Nieto	C.S. Mcal. Nieto	1.90	0.55	23.8	324.00	162.00	7.686	0295028	8098485	1428
Límites Máximos Permisibles establecidos por el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano					0.5 - 5	5.0	-	1500	1000	6.5 - 8.5			

aprobado con D.S. 031-2010-SA.

Fuente: Laboratorio de Salud Ambiental µS/cm: micro siemens por centímetro; T: Temperatura; CND: Conductividad Eléctrica; TDS: Sólidos Totales disueltos; NTU: Unidad Nefelométrica de Turbidez; mg/L: miligramos por litro.

